Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 15 novembre 2022

Affaire suivie par Christian GRENECHE

mail :christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE NONANT LE PIN
Mairie

61240 NONANT LE PIN

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DU MERLERAULT

Prélèvement 00138201
Unité de gestion 0052 SMAEP DU MERLERAULT
Installation **UDI 000438 LE MERLERAULT**
Point de surveillance S 0000000721 PC1
Localisation exacte place de la mairie-mairie-rob ext
Commune NONANT-LE-PIN

Prélevé le : **jeudi 10 novembre 2022 à 11h57**
par : VINCENT RIBOT
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats	Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	14 °C				25,00
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,15 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,17 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00145604 Référence laboratoire : O.2022.13125-3-1

	Résultats	Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	référence de qualité inférieure	référence de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	31,4 °f				
Titre hydrotimétrique	36,6 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	717 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	8,2 mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138201)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef

Christian GRENECHE